



DIREZIONE GENERALE

A S.E. il Prefetto di Trapani

**Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Alcamo
Buseto Palizzolo
Calatafimi
Custonaci
Erice
Gibellina
Paceco
Partanna
Poggioreale
Salaparuta
Salemi
Santa Ninfa
Trapani
Valderice
Vita**

e, per conoscenza,

Al Dirigente generale del Dasoe

Al Dirigente generale del Drpc

Al Dirigente generale del Dar

Alla Società Siciliacque S.p.A.

LORO SEDI

-URGENTISSIMO-

Oggetto: Denunciata presenza di “salmonella s.p.p.” nella rete di distribuzione idrica. Invito all’emissione urgente di un’ordinanza contingibile e urgente di non potabilità.

Con messaggio p.e.c. di data odierna, pervenuto all’indirizzo di questa Azienda alle ore 19, la Società Siciliacque S.p.A. ha comunicato la presenza di “salmonella s.p.p.” nella rete di distribuzione interessante i comuni analiticamente indicati in indirizzo.

Il batterio presente in rete costituisce fattore di rischio significativo per l'acqua in distribuzione.

Stando così le cose, la scrivente Azienda sanitaria, in qualità di Autorità competente anche per i compiti di cui al D. Lgs. n. 18/2023, e segnatamente ai sensi dell'articolo 15, rubricato "Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso",

raccomanda e invita


alle Amministrazioni comunali in indirizzo della presente, per il tramite dei Signori Sindaci quali massime Autorità sanitarie del territorio di riferimento ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia, a voler provvedere con massima sollecitudine alla predisposizione e conseguente adozione di un'apposita ordinanza contingibile e urgente recante il divieto di potabilità dell'acqua in distribuzione, fino al superamento della non conformità segnalata.

A espressa integrazione del superiore invito - quale utile suggerimento per la collazione dei provvedimenti ordinatori e nelle more dell'approfondimento di ulteriori misure straordinarie da valutarsi fino alla conclusione della condizione emergenziale - si rappresenta che l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia il ricorso a sistemi temporanei per la potabilizzazione di emergenza consistenti nella bollitura prolungata dell'acqua e/o nell'utilizzo, da utilizzare in cisterne di accumulo, del presidio sanitario "Amuchina" (sodio ipoclorito) alle dosi indicate in modo specifico nella confezione.

Il Direttore dell'UOC SIAN
(dott. Sebastiano Corso)



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
(dott. Francesco Di Gregorio)



Il Direttore generale
(avv. Ferdinando Croce)



Firmato digitalmente da:
CROCE FERDINANDO
Firmato il 28/11/2024 21:41
Seriele Certificato:
13614014686111057197255956041072310709
Valido dal 24/11/2022 al 23/11/2025
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3